



# TISZTÍTÓAKNA

11 15

A-A metszet




C-C metszet



## Megjegyzés:

Az adatok m-ben vannak megadva.  
Az akna fenékrészén a folyásiránynak megfelelő künetet kell kialakítani.  
Az akna 3 rtg. belső vízzáró vakolatot kap.  
Az akna előregyártott elemekből készül.  
Az elemeket cementhabarccsal kell rögzíteni egymáshoz.  
A monolit aknakamra betonminősége: C 35/45 XF3 V2(H) F3  
Lefedés: öv fedlap és keret.

B-B metszet



			<b>Pannon Út Mérnöki, Építő és Szolgáltató Kft.</b> postacím: 2800 Tatabánya, Erdész út D épület tel./fax.: 34/301-824 e-mail: info@pannonut.hu web: www.pannonut.hu		
MUNKASZÁM <b>2016-VÍZ-12</b> 2016. október		TÁRGY Vértesszőlős, Múzeum utca 798/2 hrsz, Samufalvi óvoda építésének vízépítési kiviteli terve			
MÉRETARÁNY <b>M 1:25</b>		ÉPÍTETŐ Vértesszőlős Község Önkormányzata 2837 Vértesszőlős, Templom u. 57.		MEGBÍZÓ Planbau Kft. 2800 Tatabánya, Réti u. 172.	
TERVSZÁM <b>3.4.</b>		RÉSZMŰVELET RÉSZLETRAJZOK IV. SZENNYVÍZELVEZETÉS		TERVEZŐ Rösszer Róbert KÉ-T, VZ-T 11-0527	